

**НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
“ИНФРАСТРУКТУРА” ЕООД**

София 1619, бул. “Цар Борис III” №257, тел./факс: (02) 957 05 04; e-mail: labor@pie.bg
Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти
№ CPD 12-NB 2069 от 26.05.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ 2069-CPD-0066/28.10.2009г.

Тип на продукта	Техническа спецификация	Предвидено използване	Технически характеристики съгласно Таблица ZA.1, декларирани от производителя	Нефракциониран 0/56
Скални материали за несвързани и диравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство: - нефракциониран скален материал 0/56 mm (източник на суровината Баластриера „Полето север”)	Хармонизиран стандарт БДС EN 13242:2002+ A1:2007	В несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство	<p>Размер на зърната, d/D, mm</p> <p>Зърнометричен състав, категория</p> <p>Плътност на зърната, Mg/m³, декларирана стойност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ρ_a 2,78 - ρ_{rd} 2,68 - ρ_{ssd} 2,70 <p>Съдържание на фина фракция, категория f₃</p> <p>Качество на фината фракция – пясъчен еквивалент, декларирана стойност 48</p> <p>Абсорбция на вода, %, декларирана стойност 0,36</p> <p>Киселиноразтворими сулфати, категория AS_{0,2}</p> <p>Обща сяра, категория S₁</p> <p>Мразоустойчивост, категория MS₁₈</p> <p>Съдържание на хумус</p>	<p>0/56</p> <p>G_A85</p> <p>2,78</p> <p>2,68</p> <p>2,70</p> <p>f₃</p> <p>48</p> <p>0,36</p> <p>AS_{0,2}</p> <p>S₁</p> <p>MS₁₈</p> <p>Не съдържа хумус</p>

